



Determina TEC n. 1/2023

Oggetto: Verifica periodica biennale dell'impianto di terra, eseguita ai sensi del DPR 462/2001 della cabina in media tensione ubicata presso il Molo Pisacane - interno Porto di Napoli. Approvazione attività e spesa.

Il Dirigente Ufficio Tecnico

VISTO:

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2022/2024 dell'AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la delibera del presidente dell'AdSP del Mar Tirreno centrale n. 125 del 21.04.2017 con la quale l'Ing. Adele VASATURO viene nominata Dirigente dell'Area Tecnica oggi Ufficio Tecnico.
- la delibera del presidente dell'AdSP del Mar Tirreno centrale n. 143 del 26.04.2022 con la quale si Autorizzano i Dirigenti dell'amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di 10.000,00 e all'adozione degli atti presupposti e conseguenti;

VISTA l'istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dall'Ufficio Tecnico nonché le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- Come segnalato dalla e-distribuzione spa con nota prot. AdSP n.599 del 10.01.2023, è necessario lo svolgimento delle attività di verificaperiodica biennale dell'impianto di terra, eseguita ai sensi del DPR 462/2001 della cabina in media tensione ubicata presso il molo Pisacane – interno Porto di Napoli sui seguenti elementi:
- la verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche prevede i seguenti controlli:
 - Locale consegna MT con sistema di II categoria, con neutro isolato, a 9KV, a cura dell'ente distributore;
 - Locale Quadro MT, cabina "utente", costituito da un gruppo sezionatore-interruttore di manovra con sistema di interblocchi; due trasformatori in olio da 315KVA, con doppia tensione di alimentazione primaria 9-20KVA e con tensione secondaria da 400/230V;
 - Locale Quadro BT, costituito da un armadio a parete in cui sono assiepati i dispositivi di sezionamento e protezione relativi alle linee elettriche di alimentazione ai diversi Quadri elettrici di zona.
- la società Società E.L.T.I. S.r.l, con sede a Roma, Via A. Bargoni, 8, C.F./P.I.: 05384711007, ha già svolto attività di verifica similari per conto della AdSP, dimostrando le competenze specifiche per quanto richiesto ai sensi di legge dal DPR 462/01.
- tale società risulta iscritta all'Albo Fornitori di questo Ente;

VISTA la richiesta di offerta giusta nota prot. AdSP n.6605 del 6.03.2023 e l'offerta pervenuta in data 7.03.2023, prot. AdSP n.6744 di pari data della Società E.L.T.I. S.r.l., con sede a Roma, Via A. Bargoni, 8, C.F./P.I.: 05384711007, che prevede l'esecuzione delle attività richieste al costo di € 1.200,00 + IVA in applicazione alle tariffe previste dall'art. 36

1



del Decreto 162/2019 e successiva conversione in legge (tariffario ISPESL del 2005).;

RITENUTA l'offerta congrua con le tariffe previste dal citato art. 36 del Decreto 162/2019 e successiva conversione in legge (tariffario ISPESL del 2005), che trova copertura sul capitolo 46a;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990;

Il RUP

Ing. Silvio Memoli

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di formalizzare l'incarico alla Società E.L.T.I. S.r.l., con sede a Roma, Via A. Bargoni, 8, C.F./P.I.: 05384711007, per lo svolgimento delle attività di verifica biennale, ai sensi del DPR 462/01, dell'impianto di messa a terra della cabina in media tensione ubicata presso il molo Pisacane – interno Porto di Napoli;
2. di approvare la spesa di € 1200,00 (euro trecento/00) oltre IVA al 22%, per complessivi € 1464,00 sul capitolo 46a di cui all'impegno di spesa n. 155 del 09.03.2023;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del D.Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
4. di trasmettere la presente deliberazione:
 - all'Ufficio Tecnico;
 - all'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 - al R.P.C.T. e all'Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché per la notifica del presente atto;

Napoli, 10/03/2023

Il Dirigente Ufficio Tecnico
f.to ADELE VASATURO