

Oggetto: Impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – **Impianto di climatizzazione sede AdSP. Intervento di ripristino del normale funzionamento a ciclo invernale. Vari interventi di riparazione dell'impianto.**
CIG Z3921720BB.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 dell'1.02.2016;

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 10.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

Vista la determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 4 dell'1.06.2017, con la quale il medesimo ha disposto di procedere con le attività propedeutiche all'affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione della sede dell'AdSP e con la quale è stata impegnata la spesa di Euro 6.000,00 oltre IVA per detto affidamento;

Vista la determina del n. 6 del Dirigente dell'Area Tecnica del 29.06.2017, con la quale relativamente all'affidamento "Impianto di climatizzazione – intervento di ripristino del normale funzionamento a ciclo estivo", si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Tecnoclima di Nasti snc, con sede in Napoli alla via Cupa Gerolamini n. 25/C, tramite la Piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, per l'importo al netto del ribasso offerto, di Euro 2.280,00 oltre IVA;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) che prevede che le Stazioni Appaltanti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad 40.000 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

CONSIDERATO:

- Che dopo aver ripristinato il normale funzionamento a ciclo estivo dell'impianto di climatizzazione, è stato necessario provvedere ad ulteriori e frammentati interventi per garantire il regolare funzionamento dell'impianto, nelle more dell'affidamento dei lavori di

Determina n. 16 /17

manutenzione ordinaria dell'edificio della sede AdSP comprendenti anche la manutenzione dell'impianto di climatizzazione;

- Che per l'esiguo importo complessivo dell'esecuzione di tali interventi, è stata incaricata la ditta Tecnoclima di Nasti che, in virtù della citata determina n. 6/2017, già operava nella sede AdSP;
- Che, con l'approssimarsi della stagione invernale, è stato necessario anche ripristinare il normale funzionamento dell'impianto a ciclo invernale;
- Che gli interventi sono consistiti in:
 - Fornitura in opera di n. 2 pompe per smaltimento condensa a n. 2 unità ventilconvettori nel corridoio al terzo piano della sede – lato lungo;
 - Ricarica gas al condizionatore Sala fumatori posto sul terrazzo di copertura della sede;
 - Fornitura di n. 1 vasca a raccolta condensa al climatizzatore posto alla unità di climatizzazione nella stanza CED al primo piano;
 - Fornitura in opera di n. 2 pompe di smaltimento condensa alle unità ventilconvettori del terzo piano dello stabile;
 - Fornitura in opera di n. 2 schede elettroniche, n. 2 comandi e n. 1 ventola alle unità ventilconvettori nei corridoi della sede;
 - Operazioni di ripristino a ciclo invernale dell'impianto;
 - Riparazione della centrale termofrigorifera posta sul terrazzo di copertura della sede AdSP, comprendente le seguenti operazioni:
 - Smontaggio filtri olio per la pulizia degli stessi;
 - Sostituzione dei filtri deidratori;
 - Ricarica di olio in congelabile di tipo minerale;
 - Ricarica e pressurizzazione con Gas R407 mediante vuoto e vuoto spinto, previo svuotamento del circuito;
 - Sostituzione di n. 1 sicurezza per la rimessa in marcia riguardante il gruppo frigorifero n. 2;
 - Controllo totale dell'apparecchiatura termofrigorifera e del regolare funzionamento dell'impianto;
- Che l'importo complessivo scontato degli interventi di cui alla presente determina ammonta ad Euro 6.870,00 di cui ai preventivi Prot. 35/17 del 07.07.2017, Prot. 3717 del 20.07.2017, Prot. n. 4517 del 15.09.2017, Prot. n. 5117 del 17.10.2017 e Prot. n. 6137 del 27.11.2017;
- La regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 46 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 17-APA/296 del 29.12.17;

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, di procedere a ratifica delle attività relative agli interventi di riparazione dell'impianto di climatizzazione della sede nonché alla messa in esercizio a ciclo invernale del medesimo impianto alla ditta Tecnoclima srl di Nasti con sede in Napoli alla via Cupa Gerolamini n. 25C;

Determina n. 16 /17

- che la spesa complessiva degli interventi, al netto degli sconti operati dall'Amministrazione ad Euro 6.870,00 oltre IVA;
- che la spesa graverà sul capitolo 445 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota 17-APA/286 del 29.12.17 _____;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed all'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell' AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017.

Napoli, 29.12.2017

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(ing. Adele Yasaturo)

Si notifici a:

Area amm.vo/contabile _____;

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato _____;

via mail R.P.C.T. _____.