



**Oggetto:** Impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – **Impianto di climatizzazione sede AdSP. Intervento di ripristino del normale funzionamento a ciclo estivo 2018. Vari interventi di riparazione dell'impianto.**  
**CIG ZB623D8453.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell'Autorità Portuale di Napoli, approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 23 dell'1.02.2016;

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti dell'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa nei limiti dell'importo di € 10.000,00 e all'adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

#### **CONSIDERATO:**

- La determina del n. 6 del Dirigente dell'Area Tecnica del 29.06.2017, con la quale relativamente all'affidamento "Impianto di climatizzazione – intervento di ripristino del normale funzionamento a ciclo estivo", si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Tecnoclima di Nasti snc, con sede in Napoli alla via Cupa Gerolamini n. 25/C, tramite la Piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, per l'importo al netto del ribasso offerto, di Euro 2.280,00 oltre IVA;
- La determina n. 16 del Dirigente dell'Area Tecnica del 29.12.2017, con la quale relativamente all'impianto di climatizzazione a servizio dell'edificio AdSP - "Intervento di ripristino del normale funzionamento a ciclo invernale. Vari interventi di ripristino dell'impianto" si è provveduto ad affidare alla ditta Tecnoclima la relativa attività, per l'importo al netto del ribasso offerto, di Euro 6.870,00 oltre IVA;
- Che si è reso necessario ripristinare il normale funzionamento a ciclo estivo dell'impianto di climatizzazione per l'esercizio in corso pertanto è stato richiesto alla società Tecnoclima la propria migliore offerta presentata in data 09.04.2018, per l'importo di Euro 2.280,00 oltre I.V.A. e di eseguire piccoli interventi di riparazione dell'impianto, nelle more dell'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio della sede AdSP comprendenti anche la manutenzione dell'impianto di climatizzazione;
- Che gli interventi sono consistiti in:



**Determina n. 07/18**

- Fornitura in opera di n. 1 circolatore collettore refrigerato del gruppo pompe poste sul terrazzo di copertura del fabbricato – vedi offerta n. 37 del 07.05.2018 per l'importo di Euro 1.650,00 oltre I.V.A.;
- Fornitura in opera di n. 1 condizionatore da 12.000 btu nella sala autisti posta al piano seminterrato della sede A.P. – vedi offerta n. 18 del 01.03.2018 per l'importo di Euro 700,00 oltre I.V.A.;
- Che l'importo complessivo scontato degli interventi di cui alla presente determina ammonta ad Euro 4.350,00 oltre I.V.A.;
- Che l'importo complessivo degli affidamenti alla Tecnoclima, considerati anche quello delle precedenti determinate n. 6/2017 (Euro 2.280,00 oltre I.V.A.) e n. 16/2017 (Euro 6.870,00 oltre I.V.A.), non supera il limite di Euro 40.000,00, di cui all'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016;
- L'art. 36, comma 2, lettera a) che prevede che le Stazioni Appaltanti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad 40.000 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;
- La regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 123020 del 03.07/2018;

**D E T E R M I N A**

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, di procedere a ratifica delle attività relative agli interventi di riparazione dell'impianto di climatizzazione della sede nonché alla messa in esercizio a ciclo estivo del medesimo impianto, alla ditta Tecnoclima srl di Nasti con sede in Napoli alla via Cupa Gerolamini n. 25C;
- che la spesa complessiva degli interventi, al netto degli sconti operati dall'Amministrazione ad Euro 4.350,00 oltre IVA;
- che la spesa graverà sul capitolo 44 del corrente esercizio finanziario di cui alla nota n. 123020 del 03/07/2018;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ed all'Area Amministrativo Contabile per i consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2017.

*Napoli, 06.07.2018*

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**  
*(ing. Adele Vasaturo)*

---

*Si notifici a:*

Area amm.vo/contabile \_\_\_\_\_; Area Tecnica \_\_\_\_\_

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato \_\_\_\_\_;

via mail R.P.C.T. \_\_\_\_\_